



GIUNTA COMUNALE
ASSESSORE PIERANTONIO BELCARO

Ambiente

Venezia, 25-08-2009

Prot. nr. 353681

Al Consigliere comunale Saverio Centenaro

e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della X Commissione
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale
Al Presidente della Municipalità di Marghera

Oggetto: risposta all'interpellanza nr. d'ordine 1751 (Nr. di protocollo 51) inviata il 13-07-2009 con oggetto:
Cimitero di Marghera – infiltrazioni d'acqua, storia infinita!

Oggetto: risposta, **a firma congiunta con l'Assessore Fincato**, all'interpellanza del Consigliere Centenaro n. d'ord. 1751 del 13/07/2009. Cimitero di Marghera - infiltrazioni d'acqua, storia infinita!

Con riferimento all'interpellanza in oggetto, s'informa che Veritas spa, Gestore dei servizi cimiteriali, ha informato la Scrivente Direzione di quanto segue:

- 1) Le infiltrazioni che si manifestano nel monoblocco a seguito di perizia tecnica effettuata sono da imputarsi a tre possibili cause: 1) i pozzetti d'ispezione dei quadri elettrici delle lampade votive posizionati a pavimento, 2) le tubazioni di scarico dei pluviali e della fontane, 3) la guaina della pavimentazione.
- 2) Nel luglio 2007, Veritas ha eseguito in primo intervento di sigillatura dei pozzetti di ispezione, ritenendo questa la causa più probabile e meno invasiva per la soluzione della problema.
- 3) Nel gennaio 2009, Veritas è intervenuta anche sullo scarico, realizzando linee di scarico esterne al solaio, constatando una rilevante riduzione del fenomeno d'infiltrazioni.
- 4) Per comprendere la ragione della persistenza delle infiltrazioni, Veritas ha verificato, inoltre, la tenuta delle scatole di derivazione della rete elettrica delle lampade votive, oggetto del primo intervento.
- 5) Veritas ha previsto di eseguire l'intervento di modifica dell'impianto delle lampade votive da settembre /ottobre del 2009 in modo da poter eliminare la problematica dell'infiltrazione.
- 6) Gli interventi sono stati eseguiti dal Gestore in progressione, partendo dai metodi meno invasivi per limitare il disturbo ai familiari dei defunti.
- 7) Gli interventi sono stati fatti dal personale interno di manutenzione, viceversa quelli degli scarichi a cura e costi della ditta costruttrice.
- 8) Veritas e l'ufficio della Polizia Mortuaria si rendono disponibili per effettuare un sopralluogo congiunto per verificare la situazione in loco.

A disposizione per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti

Assessore Pierantonio Belcaro